



Таблиці

допустимих струмових навантажень



Струмове навантаження на проводи і шнури з гумовою і ПВХ ізоляцією з алюмінієвими жилами (АПВ, АППВ, АПР)

Площа поперечного перерізу струмопровідної жили, мм ²	Сила струму (А на фазу) для проводів, прокладених в одній трубці					
	Відкрито	Два одно-жильних	Три одно-жильних	Чотири одно-жильних	Один дво-жильний	Один трьох-жильний
2	21	19	18	15	17	14
2,5	24	20	19	19	19	16
3	27	24	22	21	22	18
4	32	28	28	23	25	21
5	36	32	30	27	28	24
6	39	36	32	30	31	26
8	46	43	40	37	38	32
10	60	50	47	39	42	38
16	75	60	60	55	60	55
25	105	85	80	70	75	65
35	130	100	95	85	95	75
50	165	140	130	120	125	105
70	210	175	165	140	150	135
95	255	215	200	175	190	165
120	298	245	220	200	230	190
150	340	275	255	–	–	–
185	390	–	–	–	–	–
240	465	–	–	–	–	–

