СТК3-XXXXXXX.XXXXXt

- расширенный температурный диапазон эксплуатации
- К2, К4 – тип корпуса
- L - функция подсветки индикатора
- I - средства коммуникации
- U - есть функция управления
- B – функция предоплаты
- D - тарифный учет
- P - тарифный учет и график нагрузки
- M - тарифный учет, график нагрузки и измерение параметров сигналов
- T1 - трансформаторное трехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 1 А.
- T2 - трансформаторное четырехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 1 А
- T3 - трансформаторное трехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 5 А.
- T4 - трансформаторное четырехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 5 А
- H3 – прямое трехпроводное включение по напряжению и трансформаторное по току с номинальным током 5А
- H4 - прямое четырехпроводное включение по напряжению и трансформаторное по току с номинальным током 5 А
- H5 - прямое четырехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 10 А, максимальным током 40 А
- H6 - прямое четырехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 40 А, максимальным током 100 А
- H7 - прямое четырехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 5 А, максимальным током 60 А
- H8 - прямое четырехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 10 А, максимальным током 60 А
- H9 - прямое четырехпроводное включение по напряжению и току с номинальным током 10 А, максимальным током 100 А
- A1 - измерение активной энергии в 1-м направлении
- Q1 - измерение активной и реактивной энергии в 1-м направлении
- Q2 - измерение активной и реактивной энергии в 2-х направлениях
- 02 - класс точности 0,2 S
- 05 - класс точности 0,5 S
- 10 - класс точности 1.0